

Forbrugerens ansvar for sikring mod tilbagestrømning.

Forurening af drikkevandsforsyningen sker ofte ved tilbagestrømning af forurenede vand fra forbrugernes ledningsnet.

Alle forbrugere har derfor pligt til og ansvar for at sikre at deres installation er sikret mod tilbagestrømning!

Saltum vandværk monterer ved udskiftning af vandure en tilbagestrømningssikringsventil i kategori 2 som er godkendt til at sikre alm. private husstande.

Men ventilen er ikke godkendt til sikring i alle tilfælde. Findes der i husstanden/virkomheden f. eks.

- et amerikansk køleskab/isterningsmaskine med fast vandforsyning.
- industriopvaskemaskine eller -vaskemaskine.
- regnvandsanlæg
- bilvaskeanlæg
- landbrugs avls- og driftsbygninger.
- hestehold med drikkeautomater.
- svømmebade

Ja så er det lovpligtigt, at der monteres en ventil af en højere kategori, ligesom der er pligt til periodiske eftersyn af, om denne virker.

Den enkelte forbruger/virkomhed er ansvarlig for at dette er udført korrekt.

Er du det mindste i tvivl om din installation er sikret korrekt, bør du henvende dig til en autoriseret VVS-installatør og få det gennemset.

Du kan læse mere i rørcenteranvisning 015.